

**А К Т**  
**результатов проведения практической отработки планов эвакуации**

17 марта 2015г.

КГБПОУ «Канский  
техникум отраслевых  
технологий и сельского  
хозяйства»

*дата составления*

*город, населенный пункт*

В соответствии с пунктом 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) 17 марта 2015 г. Проведена практическая

*дата*

отработка планов эвакуации обслуживающего персонала и обучающихся из здания КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

*наименование учебного заведения*

в количестве 29 человек обслуживающего персонала и 300 обуч.

Фактическое время эвакуации составило 5 мин, что соответствует

*соответствует (не соответствует)*

расчетному времени эвакуации.\*

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: 1. На 3 этаже был закрыт кабинет № 3-14

*последовательно излагаются недостатки, явившиеся причиной недостаточно быстрой и безопасной эвакуации*

2. Работники столовой не вышли на улицу.

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо:

1. Провести дополнительные занятия с обучающимися

*указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а также улучшить действия обслуживающего персонала*

2. Провести дополнительный инструктаж с техническими работниками и работниками столовой техникума.



М.П.

\* Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1.004-91\* «Пожарная безопасность» и не должно превышать 6 минут.

Директор КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» В.Н.Мавлютова

*должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица, проводившего тренировку*